

入札参加資格に関する回答書

業務委託名：令和6年度衣浦港3号地廃棄物最終処分場浸出液処理施設 活性炭交換業務委託（その1）

No	文書名	頁	大項目	中項目	カナ等	項目名	質問の内容	回答
1	特記仕様書	2	10	(3)	-	活性炭交換対象塔への活性炭（新炭・再生炭）の充填作業	「※活性炭（新炭・再生炭）検査報告書は、同一ロットとしてまとめて製造した場合には、それぞれにつき1つの検査報告書の添付で構わない。」と記されていますが、新炭につきまして6塔分全て同一ロットにて使用する場合には、記載の通り1つの検査報告書の提出で可能でしょうか。もしくはNo1.2.3ごとに検査報告書が必要でしょうか。	No1.2.3ごとに検査報告書を添付してください。ただし、同一ロットで性状が同一の場合はコピーで構いません。
2	特記仕様書	3	10	(4)	-	活性炭充填後の水質の確認	「※記録写真には、処理水へ活性炭末が流出しなくなることおよび処理水のpHが異常値（pH5未満またはpH9以上）を示さなくなることを確認した写真を添付すること。」と記されていますが「処理水へ活性炭末が流出しなくなる」ことの確認はどのような方法で誰が行う作業でしょうか。	処理水へ活性炭末が流出しなくなることの確認は、処理水の本施設の運転保守等業務受注者（株）ダイキアックスの協力を得ながら、受注者が処理水中に活性炭末が含まれていないことを目視で確認することを想定しています。確認する処理水は、pHの測定を行う処理水と同じものです。
3	特記仕様書	4	11	(3)	-	入札書	「また、酸素欠乏危険作業主任者（第2種酸素欠乏危険作業主任者）の選任を行い、施工計画書にその氏名を記載するとともに修証等の写しを添付すること。」と記されていますが、現場代理人が兼務することは可能でしょうか。	可能。
4	特記仕様書	1	7	-	-	-	今回からNo.1,2,3の1式を順番に作業を行います が、No.1,2,3のそれぞれが完了した度にご請求、つまり部分払いの対応は可能でしょうか。	可能。契約書に部分払いに関する条項を記載します。
5	入札説明書	3	4	(4)	-	入札書の記載方法	前回入札時に「入札書」「委任状」の日付を入札書受領期限日とするようご指示をいただきましたが今回も同様、つまり「令和6年6月19日」付でよろしいでしょうか。	入札書、委任状の日付は、実際の提出日としてください。郵送による場合は投函日としてください。また、郵送する場合は入札書受領期限日に確実に到着するようにしてください。