

入札参加資格に関する回答書

業務委託名：令和7年度衣浦港3号地廃棄物最終処分場浸出液処理施設 活性炭交換業務委託（その1）

No	文書名	頁	大項目	中項目	カナ等	項目名	質問の内容	回答
1	特記仕様書	3	10	(5)	-	関連工事・業者間調整について	「『活性炭吸着塔消耗品異常確認業務』を運転保守等業務受注者が実施する回がある。」と記載されていますが具体的にはどういった作業を行うのでしょうか。また、受注者は立ち会う必要はありますでしょうか。	「活性炭吸着塔消耗品異常確認業務」では、運転保守等業務受注者が、活性炭塔内部の配管の固定金具の腐食状況を目視にて確認します。 なお、活性炭交換業務受注者が立ち会う必要はありません。