

令和6年度 放流水水質測定結果（衣浦港3号地関係）

項目	単位	基準値 ^{注2)}	測定結果												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
アルキル水銀化合物 ^{注1)}	mg/L	検出されないこと	—	—	—										
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満										
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.02未満	0.02未満	0.02未満										
有機燐化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満										
シアン化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										
トリクロロエチレン	mg/L	0.1													
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1													
ジクロロメタン	mg/L	0.2													
四塩化炭素	mg/L	0.02													
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04													
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1													
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4													
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3													
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06													
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02													
チウラム	mg/L	0.06													
シマジン	mg/L	0.03													
チオベンカルブ	mg/L	0.2													
ベンゼン	mg/L	0.1													
セレン及びその化合物	mg/L	0.1													
1,4-ジオキサン	mg/L	10													
ほう素及びその化合物	mg/L	230													
ふっ素及びその化合物	mg/L	15													
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100													
水素イオン濃度	—	5.0～9.0	7.3(19.2℃)	7.2(19.7℃)	7.0(21.5℃)										
化学的酸素要求量	mg/L	10	6.3	7.4	5.3										
浮遊物質	mg/L	10	1	2	1未満										
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
フェノール類含有量	mg/L	0.5	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
銅含有量	mg/L	0.5	0.03	0.02	0.02										
亜鉛含有量	mg/L	1	0.01	0.01未満	0.01										
溶解性鉄含有量	mg/L	3	0.1未満	0.1	0.1未満										
溶解性マンガ含有量	mg/L	3	0.3	0.2	0.1										
クロム含有量	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
大腸菌群数（計数法）	個/cm ³	(300) ^{注3)}	30未満	30未満	30未満										
窒素含有量	mg/L	10	4.6	4.5	3.1										
燐含有量	mg/L	1	0.1	0.1	0.1										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10													
採取日			4月22日	5月10日	6月14日										
計量証明年月日（ダイオキシン類除く）			5月8日	5月23日	6月25日										
計量証明年月日（ダイオキシン類）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注1) 「アルキル水銀化合物」については8月に分析することとし、残りの11回（8月を除く11か月分）については「水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物」が検出された場合のみ分析する。

注2) 公害防止協定に基づく管理目標値。

注3) 基準値の()内は日間平均値。

令和6年度 周辺海域水質測定結果（衣浦港3号地関係）

項目	単位	測定結果											
		北側				東側				南側			
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月
アルキル水銀 ^{注1)}	mg/L	0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満			
総水銀	mg/L	0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満			
カドミウム	mg/L	0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満			
鉛	mg/L	0.005未満				0.005未満				0.005未満			
六価クロム	mg/L	0.01未満				0.01未満				0.01未満			
砒素	mg/L	0.005未満				0.005未満				0.005未満			
全シアン	mg/L	0.1未満				0.1未満				0.1未満			
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満			
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				0.001未満				0.001未満			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満			
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				0.002未満				0.002未満			
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				0.0002未満				0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				0.0004未満				0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				0.01未満				0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				0.004未満				0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満				0.1未満				0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満				0.0006未満				0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満				0.0002未満				0.0002未満			
チウラム	mg/L	0.0006未満				0.0006未満				0.0006未満			
シマジン	mg/L	0.0003未満				0.0003未満				0.0003未満			
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満				0.002未満				0.002未満			
ベンゼン	mg/L	0.001未満				0.001未満				0.001未満			
セレン	mg/L	0.002未満				0.002未満				0.002未満			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				0.005未満				0.005未満			
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	mg/L	0.0002未満				0.0002未満				0.0002未満			
水素イオン濃度	—	8.4(19.5℃)				8.3(19.7℃)				8.4(19.6℃)			
化学的酸素要求量	mg/L	4.3				3.7				3.7			
大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	2.0				4.5				1.8未満			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5未満				0.5未満				0.5未満			
窒素含有量	mg/L	0.56				0.45				0.47			
燐含有量	mg/L	0.056				0.038				0.041			
採取日		5月17日				5月17日				5月17日			
計量証明年月日		5月30日				5月30日				5月30日			

注1) 「アルキル水銀」については5・11月の年2回分析することとし、残りの2回（8・2月）については「総水銀」が検出された場合のみ分析する。

令和6年度 周辺海域底質測定結果（衣浦港3号地関係）

項目	単位	測定結果	
		放流地点前面	南側
		8月	8月
アルキル水銀	mg/kg		
総水銀	mg/kg		
カドミウム	mg/kg		
鉛	mg/kg		
六価クロム	mg/kg		
砒素	mg/kg		
全シアン	mg/kg		
ポリ塩化ビフェニル	mg/kg		
ダイオキシン類	pg-TEQ/g		
採取日			
計量証明年月日（ダイオキシン類除く）			
計量証明年月日（ダイオキシン類）			

令和6年度 周縁地下水測定結果（衣浦港3号地関係）

項目	単位	測定結果			
		観測井戸		海域(東側)	
		5月	11月	5月	11月
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満		0.0005未満	
総水銀	mg/L	0.0005未満		0.0005未満	
カドミウム	mg/L	0.0005未満		0.0005未満	
鉛	mg/L	0.005未満		0.005未満	
六価クロム	mg/L	0.01未満		0.01未満	
砒素	mg/L	0.005未満		0.005未満	
全シアン	mg/L	0.1未満		0.1未満	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満		0.0005未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満		0.001未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満		0.0005未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満		0.002未満	
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満		0.0002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満		0.0004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満		0.01未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満		0.004未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1未満		0.1未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満		0.0006未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満		0.0002未満	
チウラム	mg/L	0.0006未満		0.0006未満	
シマジン	mg/L	0.0003未満		0.0003未満	
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満		0.002未満	
ベンゼン	mg/L	0.001未満		0.001未満	
セレン	mg/L	0.002未満		0.002未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満		0.005未満	
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	mg/L	0.0002未満		0.0002未満	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				
採取日		5月10日		5月17日	
計量証明年月日（ダイオキシン類除く）		5月23日		5月30日	
計量証明年月日（ダイオキシン類）		-		-	

令和6年度 悪臭測定結果（衣浦港3号地関係）

項目	単位	法規制値	測定結果
			8月
硫化水素	ppm	—	
臭気指数	—	15	
採取日			
計量証明年月日			