

入札参加資格に関する回答書

業務委託名：衣浦港3号地廃棄物最終処分場浸出液処理施設 活性炭交換業務委託仕様書（その8）

No	文書名	頁	大項目	中項目	カナ等	項目名	質問の内容	回答
1	仕様書	2	8	-	-	活性炭の規格	規格は参考とあるのですが規格を割ってしまった場合はどうなるのでしょうか？ 再生炭については、お引き取りした使用済み炭の状況で再生後の吸着能力はかなり振れてしまいます。*規格中の「よう素吸着量」という項目です。規格を大幅に下回る事もあり得ますので確認したいです。	質問にあるように規格を満たさない可能性も想定し目標目安としています。そのため、満たさない場合でも受け入れる予定です。ただし、可能な限り規格を満たして欲しい意図を示すために記載しています。
2	仕様書	2	8	-	-	活性炭の規格	2. 収率8割に満たない場合は新炭で補填でしょうか？ 粒度の規格を合わせた場合、出来上りの再生炭の数量が8割を切る事もあります。 *使用中に細かくなってしまっている事もありますので数量が足りない場合の対応を教えてくださいませんか？	8割を満たないことも想定していますが、その際は協議とします。